



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

607060, Нижегородская обл.,
г.Выкса, ул.Островского, д.48.

(место составления предписания)

28 октября 2016г.
(дата составления предписания)

14-00
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-2689/16/П/18

Мной (комиссией в составе): государственным инспектором Арзамасского территориального отдела Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Исаевым Александром Михайловичем

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-2689/16 от 29.10.2016г. Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой, выездной

(наименование проверки)

в период с 17.10.2016г. по 28.10.2016г.

На основании акта проверки: от 28.10.2016г. пр-2689/16/А/18

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мухтоловская средняя школа №1 (МБОУ Мухтоловская СШ №1), ИНН5201002222, ОГРН1025202200693

(наименование юридического лица, место нахождения(адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения (число, месяц, год)
1.	Отсутствует прибор учёта теплоснабжения.	ч.1 ст. 138 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической	До 27.01.17г.

		эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ)	
--	--	--	--

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Арзамасский территориальный отдел Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607220 г. Арзамас, ул. 9 Мая, 4, офис 236.


Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
Арзамасского территориального
отдела Волжско-Окского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

(должность)



(подпись)

Исаев А.М.

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Директор МБОУ Мухтоловская СШ №1
Варганов Александр Александрович

(должность, ФИО)

(подпись)

28.10.2016г.

(дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: