ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

607060, Нижегородская обл.,
г.Выкса, ул.Островского, д.48.
(место составления предписания)

03 февраля 2017г.
(дата составления предписания)

14-00
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-89/17/П/12

Мной (комиссией в составе): государственным инспектором отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Исаевым Александром Михайловичем,
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-89/17 от 20.01.2017г. Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении внеплановой, выездной
(наименование проверки)

в период с 30.01.2017г. по 03.02.2017г.

На основании акта проверки: от 03.02.2017г. пр-89/17/А/12
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Мухтоловская средняя школа №1 (МБОУ Мухтоловская СШ №1), ИНН 5201002222, ОГРН 1025202200693
(наименование юридического лица, место нахождения(адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения (число, месяц, год)
1.	Отсутствует прибор учёта теплоснабжения.	ч.1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической	До 26.04.17г.

		эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ)	

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607060, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Островского, д.48, офис 404.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора _____ _____ Исаев А.М.
(должность) (подпись) (ФИО)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Директор МБОУ Мухтоловская СШ №1
Варганов Александр Александрович _____ 03.02.2017г.
(должность, ФИО) (подпись) (дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

_____